

浄化槽の正しい使い方

ト イ レ シ	トイレットペーパーや掃除シートなどを使いすぎていませんか。	水洗トイレ用の水に溶ける製品でも多く使うと、詰まる原因になります。また、浄化槽のなかで短期間に汚泥がたまり、清掃の時期を早める事になります。
	ティシュペーパーや紙おむつ、生理用品、ペットの糞などを流していませんか。	水に溶けず詰まる原因や、悪臭の発生原因となるので流さないで処理してください。
	タバコの吸殻を流していませんか。	浄化槽の微生物に悪影響を及ぼしますので、流さないで処理してください。
	不要になった灯油、殺虫剤などを流していませんか。	浄化槽が機能しなくなり、臨時の清掃が必要になることがあります。
	酸性の洗浄剤を多量に使用していませんか。	浄化槽の微生物が死滅し、処理ができなくなるため、悪臭の原因となります。

台 所	食用油を流していませんか。	排水パイプが詰まったり、浄化槽の機能低下になります。固めるなどして、燃やして処理するゴミとして処分してください。
	調理器や食器は拭き取ってから洗っていますか。	調理器や食器に付着した油、ソースなどはキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗う事で、浄化槽の負担を少なくすることができます。
	必要以上に洗剤を使用していませんか。	洗剤を多量に使用した時は、異常な発泡が起きます。また、浄化槽の微生物が死滅する恐れがあります。
	魚や野菜くずを細かくして流していませんか。	浄化槽は、台所のごみ全てを処理することはできませんので、魚や野菜くずなどは流さないようにしてください。
	ディスポーザ(生ゴミ破碎機)を使用していませんか。	綾部市ではディスポーザの設置は認められていません。設置しないようにしてください。

洗 濯	多量の洗剤を使用していませんか。	洗剤を多量に使用した時は、異常な発泡が起きます。また、浄化槽の微生物が死滅する恐れがあります。
	漂白剤を使用していませんか。	塩素系の漂白剤を多量に使用すると、浄化槽の微生物が死滅します。使用を控えてください。
	お風呂と同時に排水をしていませんか。	お風呂と洗濯の排水を同時に流さないようにしましょう。多量の水を同時に流すと浄化槽の機能が低下し、悪臭の原因となります。

お風呂	イオウ系入浴剤を使用していますか。	イオウ成分の含まれる物は悪臭の原因となります。イオウ系以外の入浴剤を適量使ってください。
	残り湯を使用されていますか。	お風呂の残り湯を洗濯に使うなどして活用することで、浄化槽の負担を少なくすることができます。また、残り湯は少し冷ましてから排水をしてください。

マンボロ	マンホールやブロワ(送風ポンプ)の上に物を置いていませんか。	浄化槽の維持管理、清掃作業の妨げになります。また、送風を妨げる原因にもなります。
	ブロワの近くに可燃物を置いていませんか。	火災の原因となる事があります。ブロワの近くに可燃物を置かないようにしてください。
	電源は切れていませんか。	ブロワは微生物に空気を送る大切な役割をしています、絶対に電源を切らないでください。
	マンホールの蓋が開いていませんか。	マンホールの蓋は安全対策のために、閉まっているか確認をお願いします。

こんな時は	数日間家を留守にするとき。	ブロワの電源は切らないでください。
	数ヵ月家を留守にするとき。	維持管理業者か下水道課に連絡をお願いします。
	停電や大雨のとき。	ブロワが動いているか、水に浸かっているか確認をお願いします。

管理区分は

綾部市が維持管理をするのは浄化槽本体、ブロワ、ポンプ槽です。
 宅内排水設備や放流管については、使用者様で維持管理をお願いします。

浄化槽設備(故障等)についてのお問い合わせは
 維持管理業者へ連絡していただき、連絡がつかない場合は
 下水道課 地域排水担当 TEL 0773-42-4296

使用料は

使用料は、使用された水道の使用量により下水道料金を計算させていただきます。
 井戸水等を使用されている場合(井戸水等のみや上水道と井戸水等の併用)は、
 使用人数により水量を決定して計算します。

浄化槽使用料(料金)についてのお問い合わせは
 下水道課 管理担当 TEL 0773-42-4294