

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温			-	-	18.1	19.8	20.0	25.5	31.1	24.5	28.9	17.5	14.2	7.8	5.1	6.5	31.1	5.1	18.3	
水温			-	-	15.3	17.6	17.4	19.4	27.7	26.1	24.3	14.9	10.5	6.7	4.8	7.0	27.7	4.8	16.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.17								0.17	0.17	0.17	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.07				0.10			0.06未満			0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.007				0.012			0.004			0.002		0.012	0.002	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006				0.008			0.003			0.003未満		0.008	0.003未満	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.010				0.021			0.008			0.004		0.021	0.004	0.011	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006				0.008			0.003未満			0.003未満		0.008	0.003未満	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003				0.007			0.003			0.002		0.007	0.002	0.004	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.04				0.07			0.02			0.01		0.07	0.01	0.04	4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						6.7								6.7	6.7	6.7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		8.4	9.0	8.2	8.0	8.3	9.0	9.1	8.3	7.5	8.3	10.4	8.5	10.4	7.5	8.6	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						25								25	25	25	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						49								49	49	49	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000003	0.000005	0.000004	0.000005	0.000004	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000003	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.28	7.43	7.33	7.11	7.52	7.43	7.52	7.21	7.28	7.27	7.27	7.20	7.52	7.11	7.32	12
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素			-		0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0	0.6	0.9	12

第一浄水場（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2(50%)を超過
- ・・・基準値の1/5(20%)を超過
- ・・・基準値の1/10(10%)を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温			-	-	21.0	20.0	19.8	26.1	25.3	24.0	22.3	19.0	16.2	13.0	8.8	10.1	26.1	8.8	18.8	
水温			-	-	14.6	14.5	14.1	15.5	17.2	18.3	19.9	21.0	20.2	18.3	15.0	14.5	21.0	14.1	16.9	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.55								0.55	0.55	0.55	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン) 及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満				0.07			0.06未満			0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						12								12	12	12.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		10.0	10.0	9.0	9.5	9.0	9.5	10.0	8.5	9.7	10.5	12.1	13.5	13.5	8.5	10.1	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						42								42	42	42	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		72				82			91			85		91	72	83	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.06	7.18	6.96	6.89	7.20	6.87	6.94	6.85	6.91	6.92	7.08	6.93	7.20	6.85	6.98	12
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素			1mg/L以下	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	12

第二浄水場（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	19. 8	20. 5	18. 6	24. 0	30. 1	24. 2	27. 5	18. 9	14. 2	8. 9	7. 0	9. 2	30. 1	7. 0	18. 6	
水温		-	-	16. 9	17. 4	18. 1	20. 3	23. 2	21. 0	22. 2	19. 3	17. 2	15. 2	13. 3	14. 0	23. 2	13. 3	18. 2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L					0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L					0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L					0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L					1. 40								1. 40	1. 40	1. 40	1
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L					0. 06								0. 06	0. 06	0. 06	1
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L					0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L					0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15	1、 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン) 及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満			0. 11			0. 08			0. 06未満		0. 11	0. 06未満	0. 06未満	4
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満		0. 002未満				0. 002未満		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満		0. 003未満				0. 003未満		0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満		0. 003未満				0. 003未満		0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満		0. 008未満				0. 008未満		0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L					0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					8. 5								8. 5	8. 5	8. 5	1
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	8. 9	8. 8	8. 8	8. 4	8. 1	8. 1	8. 0	7. 9	8. 0	8. 0	8. 3	8. 6	8. 9	7. 9	8. 3	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					54								54	54	54	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		78			102			99			100		102	78	95	4
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L					0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
43	2-MIB	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L					0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	12
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 43	7. 53	7. 42	7. 40	7. 50	7. 29	7. 34	7. 42	7. 43	7. 44	7. 63	7. 42	7. 63	7. 29	7. 44	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	12

第三浄水場（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温			-	-	20. 2	9. 8	21. 0	25. 8	32. 5	27. 2	28. 9	15. 8	9. 0	5. 3	0. 0	6. 8	32. 5	0. 0	16. 9	
水温			-	-	17. 0	17. 9	20. 0	24. 3	30. 4	28. 8	27. 9	19. 8	14. 5	9. 9	8. 5	9. 4	30. 4	8. 5	19. 0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L						0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L						0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L						0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L						0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満				0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L						0. 20								0. 20	0. 20	0. 20	1
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L						0. 05未満								0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L						0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L						0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L						0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16	ジス(1, 2-ジクロロエチレン)臭化ナフタレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L						0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L						0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06				0. 09			0. 10			0. 06未満		0. 10	0. 06未満	0. 06	4
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満				0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 017				0. 032			0. 021			0. 004		0. 032	0. 004	0. 019	4
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 010				0. 009			0. 003未満			0. 003未満		0. 010	0. 003未満	0. 005	4
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001				0. 003			0. 002			0. 001		0. 003	0. 001	0. 002	4
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満				0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 024				0. 047			0. 030			0. 008		0. 047	0. 008	0. 027	4
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 014				0. 017			0. 016			0. 003		0. 017	0. 003	0. 013	4
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 006				0. 012			0. 007			0. 003		0. 012	0. 003	0. 007	4
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満				0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満				0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満		0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L						0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 04				0. 08			0. 03			0. 01		0. 08	0. 01	0. 04	4
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L						0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L						0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						6. 4								6. 4	6. 4	6. 4	1
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L						0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L		8. 0	8. 2	8. 4	7. 8	8. 0	8. 6	9. 5	8. 3	7. 7	8. 0	9. 1	10. 9	10. 9	7. 7	8. 5	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						23								23	23	23	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						48								48	48	48	1
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L						0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000002	0. 000003	0. 000004	0. 000004	0. 000004	0. 000003	0. 000002	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001	0. 000004	0. 000001未満	0. 000002	12
43	2-MIB	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L						0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L						0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L		0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 6	0. 8	0. 8	0. 6	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4	0. 8	0. 3	0. 5	12
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-		7. 32	7. 29	7. 32	7. 43	7. 33	7. 44	7. 50	7. 46	7. 40	7. 40	7. 29	7. 36	7. 50	7. 29	7. 38	12
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0. 1度		0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	12
残留塩素			1mg/L以下	-	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 4	0. 2	0. 1	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 1	0. 5	12

西原（浄水 水質基準項目）年間一覧

- …基準値超過
- …基準値の1/2(50%)を超過
- …基準値の1/5(20%)を超過
- …基準値の1/10(10%)を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	16.5	20.1	20.0	23.8	30.5	24.8	24.5	14.9	9.8	6.8	4.0	8.9	30.5	4.0	17.1	
水温		-	-	15.2	16.7	18.0	21.2	25.7	25.5	24.5	18.5	15.4	11.7	9.0	9.4	25.7	9.0	17.6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.62								0.62	0.62	0.62	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)臭化ナフタレン,1,2,3,4-ジクロロナフタレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003			0.003			0.001		0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.009			0.006			0.006			0.001		0.009	0.001	0.006	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.002			0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.04								0.04	0.04	0.04	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01								0.01	0.01	0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					12								12	12	12.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	10.0	9.7	9.1	10.0	9.0	9.4	9.9	8.2	9.4	10.0	11.9	13.1	13.1	8.2	10.0	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					45								45	45	45	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		73			87			94			97		97	73	88	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.17	7.35	7.12	7.07	7.27	7.05	7.13	7.14	7.12	7.16	7.23	7.08	7.35	7.05	7.16	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12

七百石（浄水 水質基準項目） 年間一覽

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	19.0	19.3	23.1	26.8	33.4	25.0	26.8	17.2	16.8	8.2	3.8	6.0	33.4	3.8	18.8	
水温		-	-	17.2	18.8	20.5	23.8	28.9	28.2	27.8	20.2	16.6	11.8	8.5	9.9	28.9	8.5	19.4	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					1.44								1.44	1.44	1.44	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.06								0.06	0.06	0.06	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン) 及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.10			0.09			0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.002					0.001			0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.005		0.003			0.001			0.006	0.001	0.004	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002		0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.001		0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					8.5								8.5	8.5	8.5	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	8.9	8.8	8.7	8.6	8.1	8.1	8.0	7.8	8.0	8.0	8.3	8.6	8.9	7.8	8.3	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					55								55	55	55	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		90			92			99			91		99	90	93	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.58	7.63	7.55	7.60	7.56	7.51	7.61	7.70	7.65	7.62	7.75	7.53	7.75	7.51	7.61	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	12


安場（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	17. 2	21. 2	20. 2	26. 8	31. 5	25. 3	20. 8	14. 2	9. 8	8. 3	6. 1	6. 1	31. 5	6. 1	17. 3	
水温		-	-	14. 0	15. 6	17. 3	21. 1	25. 1	26. 3	24. 0	17. 6	14. 2	9. 4	7. 8	8. 0	26. 3	7. 8	16. 7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L					0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L					0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L					0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L					0. 62								0. 62	0. 62	0. 62	1
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L					0. 05未満								0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L					0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L					0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16	ジス(1, 2-ジクロロエチレン)臭化ナフタレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満			0. 06			0. 06未満			0. 06未満		0. 06	0. 06未満	0. 06未満	4
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満		0. 002未満				0. 002未満		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 003			0. 001未満		0. 001未満			0. 001未満			0. 003	0. 001未満	0. 001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満		0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 003			0. 003					0. 001			0. 003	0. 001	0. 003	4
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 010			0. 007		0. 007			0. 001			0. 010	0. 001	0. 006	4
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満		0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 003			0. 002		0. 002			0. 001未満			0. 003	0. 001未満	0. 002	4
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 002		0. 002			0. 001未満			0. 002	0. 001未満	0. 001	4
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満		0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L					0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01								0. 01	0. 01	0. 01	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					12								12	12	12. 0	1
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	9. 9	9. 8	9. 2	10. 0	9. 0	9. 4	9. 9	8. 2	9. 4	10. 1	12. 0	13. 1	13. 1	8. 2	10. 0	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		35			44			44			39		44	35	41	4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		70			82			96			81		96	70	82	4
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L					0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
43	2-MIB	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L					0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	12
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 39	7. 51	7. 37	7. 33	7. 48	7. 30	7. 38	7. 48	7. 46	7. 41	7. 47	7. 40	7. 51	7. 30	7. 42	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 3	0. 5	12

小畑（浄水 水質基準項目）年間一覧



注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温		-	-	18.0	12.5	19.5	25.2	31.8	26.8	24.8	16.6	9.5	7.9	4.5	6.5	31.8	4.5	17.0	
水温		-	-	17.0	17.2	21.1	24.8	31.2	29.2	27.3	19.0	13.0	8.3	6.2	8.0	31.2	6.2	18.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001								0.001	0.001	0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.31								0.31	0.31	0.31	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.07			0.09			0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002		0.002				0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.004		0.003				0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.002		0.001				0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.02								0.02	0.02	0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.02								0.02	0.02	0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.02								0.02	0.02	0.02	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					6.2								6.2	6.2	6.2	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.7	7.8	7.8	7.5	6.9	7.4	7.3	6.6	7.1	7.6	7.7	8.1	8.1	6.6	7.5	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					32								32	32	32	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					66								66	66	66	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.17	7.23	7.42	7.33	7.05	7.24	7.28	7.35	7.36	7.36	7.31	7.39	7.42	7.05	7.29	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12

上林（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温		-	-	19.0	11.2	19.5	24.8	31.0	26.5	24.5	16.2	9.5	8.6	2.3	7.1	31.0	2.3	16.7	
水温		-	-	16.2	17.9	20.0	23.7	29.3	28.5	27.2	19.6	15.1	10.4	9.1	8.3	29.3	8.3	18.8	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されなれいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.67								0.67	0.67	0.67	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.07								0.07	0.07	0.07	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)臭化ナフタレン,1,2,3,4-ジクロロナフタレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.10		0.13				0.06未満		0.13	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.002				0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003		0.003				0.001		0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.005		0.008				0.001		0.008	0.001	0.004	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002		0.002				0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001				0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.02								0.02	0.02	0.02	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					7.4								7.4	7.4	7.4	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.8	8.1	8.4	7.9	6.7	7.4	7.6	6.9	7.1	7.3	7.8	10.1	10.1	6.7	7.8	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					55		53				41		59	41	52	4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					94		90				82		94	82	90	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.89	7.10	7.22	7.07	7.00	7.03	6.98	7.07	7.18	7.04	7.26	7.04	7.26	6.89	7.07	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6	12

口上林（浄水 水質基準項目） 年間一覽

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	16.7	20.1	20.5	24.8	31.1	27.8	21.0	13.9	8.6	6.5	1.8	7.3	31.1	1.8	16.7	
水温		-	-	16.2	18.0	21.2	23.9	31.0	27.3	25.2	14.7	8.9	5.0	6.1	6.9	31.0	5.0	17.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.002								0.002	0.002	0.002	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.35								0.35	0.35	0.35	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)臭化カルシウム,ジシクロロメチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.10			0.09			0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.004					0.002			0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.008		0.006			0.003			0.008	0.003	0.006	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002		0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.002		0.001			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01								0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.05								0.05	0.05	0.05	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					7.1								7.1	7.1	7.1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	8.8	9.0	8.3	7.2	8.2	7.9	8.6	8.1	8.2	8.3	8.7	8.7	9.0	7.2	8.3	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					54								54	54	54	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L				98	88			87			89		98	87	91	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.25	7.23	7.25	7.10	7.42	7.10	7.27	7.19	7.22	7.27	7.40	7.27	7.42	7.10	7.25	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	12

東八田（浄水 水質基準項目） 年間一覽

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月15日	2024年6月4日	2024年7月2日	2024年8月7日	2024年9月3日	2024年10月2日	2024年11月12日	2024年12月3日	2025年1月7日	2025年2月12日	2025年3月4日				
気温		-	-	14. 2	20. 5	19. 5	25. 3	32. 0	28. 1	20. 9	14. 0	8. 5	6. 8	4. 1	6. 3	32. 0	4. 1	16. 7	
水温		-	-	16. 5	18. 4	20. 1	23. 5	28. 6	28. 8	27. 9	20. 3	16. 9	12. 2	10. 0	9. 3	28. 8	9. 3	19. 4	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L					0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L					0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L					0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L					0. 72								0. 72	0. 72	0. 72	1
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L					0. 05								0. 05	0. 05	0. 05	1
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L					0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L					0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15	1、 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16	ジス(1, 1-ジクロロエチレン)及びトリス(1, 1-ジクロロエチレン)	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L					0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L					0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06			0. 10			0. 14			0. 07		0. 14	0. 06	0. 09	4
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満		0. 002未満				0. 002未満		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 033			0. 040		0. 030				0. 012		0. 040	0. 012	0. 029	4
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 014			0. 015		0. 010				0. 005		0. 015	0. 005	0. 011	4
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 003		0. 003				0. 002		0. 003	0. 001	0. 002	4
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 042			0. 057		0. 043				0. 020		0. 057	0. 020	0. 041	4
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 021			0. 023		0. 017				0. 008		0. 023	0. 008	0. 017	4
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 008			0. 014		0. 010				0. 006		0. 014	0. 006	0. 010	4
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満		0. 001未満				0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満		0. 008未満				0. 008未満		0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L					0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L					0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					6. 9								6. 9	6. 9	6. 9	1
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	8. 6	8. 2	8. 1	7. 6	8. 4	8. 4	8. 6	7. 5	7. 6	7. 9	8. 0	8. 2	8. 6	7. 5	8. 1	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					37								37	37	37	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					66								66	66	66	1
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L					0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
43	2-MIB	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L					0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L					0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 6	0. 8	0. 7	0. 9	0. 8	1. 1	1. 1	0. 8	0. 8	0. 6	0. 5	0. 6	1. 1	0. 5	0. 8	12
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 44	7. 56	7. 62	7. 58	7. 54	7. 45	7. 54	7. 72	7. 69	7. 68	7. 69	7. 63	7. 72	7. 44	7. 60	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0. 5	0. 5	0. 8	1. 0	0. 5	0. 2	0. 4	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	1. 0	0. 2	0. 6	12

於与岐（浄水 水質基準項目） 年間一覽

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

畑口（浄水 水質基準項目） 年間一覧



項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温		-	-	18.5	18.6	18.2	24.8	31.0	27.0	28.0	16.5	14.5	5.8	5.4	4.5	31.0	4.5	17.7	
水温		-	-	12.8	12.7	14.2	18.4	21.4	21.8	20.8	15.2	10.4	6.6	5.3	6.3	21.8	5.3	13.8	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.33								0.33	0.33	0.33	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06未満			0.10			0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001					0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.003			0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					6.8								6.8	6.8	6.8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	6.9	6.4	6.7	6.1	6.5	6.5	6.9	6.4	6.6	6.7	6.6	6.7	6.9	6.1	6.6	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					35								35	35	35	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					66								66	66	66	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.28	7.37	7.51	7.53	7.21	7.30	7.32	7.36	7.50	7.40	7.61	7.60	7.61	7.21	7.42	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.6	0.6	0.2	0.4	12

小仲（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温		-	-	19.0	18.0	18.5	24.7	34.7	27.2	26.3	19.8	9.8	7.1	5.5	5.5	34.7	5.5	18.0	
水温		-	-	16.2	16.3	19.5	23.0	28.3	26.8	25.5	18.9	11.8	7.0	6.2	6.9	28.3	6.2	17.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないうこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001								0.001	0.001	0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.50								0.50	0.50	0.50	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.09			0.10		0.15				0.11		0.15	0.09	0.11	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.03								0.03	0.03	0.03	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.02			0.05		0.04				0.02		0.05	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.04								0.04	0.04	0.04	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					7.9								7.9	7.9	7.9	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.2	7.3	7.1	7.2	6.9	7.3	7.4	7.3	7.3	7.0	7.2	7.2	7.4	6.9	7.2	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					23								23	23	23	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					56								56	56	56	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.71	6.88	6.94	6.83	6.76	6.83	6.75	6.84	6.84	6.64	6.76	6.70	6.94	6.64	6.79	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12

草壁（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2024年4月25日	2024年5月14日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年8月6日	2024年9月2日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月2日	2025年1月6日	2025年2月5日	2025年3月3日				
気温		-	-	19.8	20.0	18.5	25.0	36.0	26.8	27.0	16.9	13.2	6.5	4.9	5.8	36.0	4.9	18.4	
水温		-	-	15.0	15.3	17.4	22.1	28.0	24.9	23.0	18.3	13.0	8.5	6.1	8.0	28.0	6.1	16.6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001								0.001	0.001	0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.50								0.50	0.50	0.50	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.06								0.06	0.06	0.06	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	ジス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及びトリス(1,1,2-トリクロロエチレン)	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.15			0.23			0.24			0.10		0.24	0.10	0.18	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.01								0.01	0.01	0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L					0.02								0.02	0.02	0.02	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					6.6								6.6	6.6	6.6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	6.7	8.0	7.6	7.0	6.9	7.3	7.2	6.7	7.1	7.0	6.9	7.1	8.0	6.7	7.1	12
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					31								31	31	31	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					62								62	62	62	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.62	6.66	6.76	6.46	6.85	6.53	6.48	6.52	6.46	6.56	6.57	6.64	6.85	6.46	6.59	12
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
残留塩素		1mg/L以下	-	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12

庄（浄水 水質基準項目） 年間一覧

- ・・・基準値超過
- ・・・基準値の1/2 (50%) を超過
- ・・・基準値の1/5 (20%) を超過
- ・・・基準値の1/10 (10%) を超過

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出