

綾部市一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録(令和6年度)

施設設置者名	綾部市				
施設名	綾部市第2最終処分場	施設所在地	綾部市野田町須知山33番地1ほか6筆		
埋立地面積	8,900㎡	埋立容量	46,000㎡	浸出水処理施設規模	30㎡/日
許可(届出)年月日	平成24年8月1日	埋立対象物	不燃物ごみ、処理残渣		

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃ごみ	t	107.81	108.11	93.00	93.67	110.73	70.39	180.72	93.86	104.43	69.88	55.89	94.89	1,183.38
処理残渣	t	25.21	26.59	22.04	14.09	12.02	36.95	39.78	15.78	16.43	31.65	17.71	30.38	288.63
埋立量合計	t	133.02	134.70	115.04	107.76	122.75	107.34	220.50	109.64	120.86	101.53	73.60	125.27	1,472.01

2. 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備の点検

(1) 擁壁等の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	16	13	11	19	17	15	13	16	14	17	11
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考 (是正処置等)												

(2) 遮水工の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	16	13	11	19	17	15	13	16	14	17	11
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考 (是正処置等)												

(3)調整池の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	16	13	11	19	17	15	13	16	14	17	11
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考 (是正処置等)												

(4) 浸出水処理設備の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	16	13	11	19	17	15	13	16	14	17	11
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考 (是正処置等)												

(5) 防凍状況の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	16	13	11	19	17	15	13	16	14	17	11
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考 (是正処置等)												

3. 水質検査結果 ※定量下限値未満については、NDと表示します。

(1) 1回/月 測定項目(生活環境項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	4	9	6	4	1	5	7	7	5	9	6	6
報告日	－	－	22	27	7/3	24	9/2	10/3	18	25	1/9	27	25	26
pH	5.8～8.6	－	7.6	7.7	7.4	7.3	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7
BOD	60	mg/l	ND	1	1	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	1
SS	60	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大腸菌群	3000	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備考 (是正処置等)														

イ. 地下水(処分場側上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	4	9	6	4	1	5	7	7	5	9	6	6
報告日	-	-	22	27	7/3	24	9/2	10/3	18	25	1/9	27	25	26
電気伝導率	-	mS/m	65	94	50	42	42	41	41	34	62	59	58	50
備考 (是正処置等)														

ウ. 地下水(森林側上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	4	9	6	4	1	5	7	7	5	9	6	6
報告日	－	－	22	27	7/3	24	9/2	10/3	18	25	1/9	27	25	26
電気伝導率	－	mS/m	22	28	22	23	24	23	25	21	5.8	24	19	20
備考 (是正処置等)														

エ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	4	9	6	4	1	5	7	7	5	9	6	6
報告日	－	－	22	27	7/3	24	9/2	10/3	18	25	1/9	27	25	26
電気伝導率	－	mS/m	14	15	15	18	16	16	17	15	12	11	13	14
備考 (是正処置等)														

(2)2回／年 測定項目(生活環境項目及び有害項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	6月6日	12月5日	
報告日	－	－	7月3日	1月9日	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/l	ND	ND	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/l	ND	ND	
フェノール類含有量	5	mg/l	ND	ND	
銅含有量	3	mg/l	ND	ND	
亜鉛含有量	2	mg/l	ND	ND	
溶解性鉄含有量	10	mg/l	ND	ND	
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	ND	ND	
クロム含有量	2	mg/l	ND	ND	
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	ND	ND	
シアン化合物	1	mg/l	ND	ND	
有機燐化合物	1	mg/l	ND	ND	

鉛及びその化合物	0.1	mg/l	ND	ND	
六価クロム化合物	0.5	mg/l	ND	ND	
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	ND	ND	
水銀及びアルキル水銀 及びその化合物	0.005	mg/l	ND	ND	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	－	ND	ND	
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	ND	ND	
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	ND	
テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	ND	
ジクロロメタン	0.2	mg/l	ND	ND	
四塩化炭素	0.02	mg/l	ND	ND	
1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	ND	ND	
1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	ND	ND	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	ND	ND	
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l	ND	ND	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	ND	ND	
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	ND	ND	
チウラム	0.06	mg/l	ND	ND	
シマジン	0.03	mg/l	ND	ND	
チオベンカルプ	0.2	mg/l	ND	ND	
ベンゼン	0.1	mg/l	ND	ND	
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	ND	ND	
1, 4-ジオキサン	0.5	mg/l	ND	ND	
ほう素及びその化合物	50	mg/l	0.5	0.6	
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	ND	ND	
アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	1	3	

(3) 1回／年 測定項目(ダイオキシン及び地下水等検査項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位		備考(是正処置等)
採取日	－	－	11月28日	
報告日	－	－	2月19日	
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l	0.000095	

イ. 地下水(処分場側上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	12月5日	11月28日	
報告日	－	－	1月9日	2月19日	
アルキル水銀	検出されないこと	－	ND	－	
総水銀	0.0005	mg/l	ND	－	
カドミウム	0.01	mg/l	ND	－	
鉛	0.01	mg/l	0.001	－	
六価クロム	0.05	mg/l	ND	－	
砒素	0.01	mg/l	ND	－	
全シアン	検出されないこと	－	ND	－	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	ND	－	
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND	－	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND	－	
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND	－	
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND	－	
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND	－	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	－	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND	－	
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l	ND	－	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND	－	
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND	－	
チウラム	0.006	mg/l	ND	－	
シマジン	0.003	mg/l	ND	－	
チオベンカルブ	0.02	mg/l	ND	－	
ベンゼン	0.01	mg/l	ND	－	
セレン	0.01	mg/l	ND	－	
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	ND	－	
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND	－	
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	－	0.038	

ウ. 地下水(森林側上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	12月5日	11月28日	
報告日	－	－	1月9日	2月19日	
アルキル水銀	検出されないこと	－	ND	－	
総水銀	0.0005	mg/l	ND	－	

カドミウム	0.01	mg/l	ND	-	
鉛	0.01	mg/l	ND	-	
六価クロム	0.05	mg/l	ND	-	
砒素	0.01	mg/l	ND	-	
全シアン	検出されないこと	-	ND	-	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-	ND	-	
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND	-	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND	-	
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND	-	
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND	-	
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND	-	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	-	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND	-	
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l	ND	-	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND	-	
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND	-	
チウラム	0.006	mg/l	ND	-	
シマジン	0.003	mg/l	ND	-	
チオベンカルプ	0.02	mg/l	ND	-	
ベンゼン	0.01	mg/l	ND	-	
セレン	0.01	mg/l	ND	-	
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	ND	-	
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND	-	
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	-	0.13	

エ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	-	-	12月5日	11月28日	
報告日	-	-	1月9日	2月19日	
アルキル水銀	検出されないこと	-	ND	-	
総水銀	0.0005	mg/l	ND	-	
カドミウム	0.01	mg/l	ND	-	
鉛	0.01	mg/l	ND	-	
六価クロム	0.05	mg/l	ND	-	
砒素	0.01	mg/l	ND	-	
全シアン	検出されないこと	-	ND	-	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-	ND	-	

トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND	－	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND	－	
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND	－	
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND	－	
1, 2－ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND	－	
1, 1－ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	－	
シス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND	－	
1, 1, 1－トリクロロエタン	1	mg/l	ND	－	
1, 1, 2－トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND	－	
1, 3－ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND	－	
チウラム	0.006	mg/l	ND	－	
シマジン	0.003	mg/l	ND	－	
チオベンカルプ	0.02	mg/l	ND	－	
ベンゼン	0.01	mg/l	ND	－	
セレン	0.01	mg/l	ND	－	
1, 4－ジオキサン	0.05	mg/l	ND	－	
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND	－	
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	－	0.038	

4. 残余容量

測定日	残余容量 (m ³)
3月31日	27,560