

綾部市一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録(令和8年度)

施設設置者名	綾部市				
施設名	綾部市第2最終処分場	施設所在地	綾部市野田町須知山33番地1ほか6筆		
埋立地面積	8,900m ²	埋立容量	46,000m ³	浸出水処理施設規模	30m ³ /日
許可(届出)年月日	平成24年8月1日	埋立対象物	不燃物ごみ、処理残渣		

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃ごみ	t	84.87	155.86											240.73
処理残渣	t	25.45	23.13											48.58
埋立量合計	t	110.32	178.99											289.31

2. 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備の点検

(1) 擁壁等の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15										
点検結果	○	○										
備考 (是正処置等)												

(2) 遮水工の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15										
点検結果	○	○										
備考 (是正処置等)												

(3) 調整池の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15										
点検結果	○	○										
備考 (是正処置等)												

(4) 浸出水処理設備の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15										
点検結果	○	○										
備考 (是正処置等)												

(5) 防凍状況の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15										
点検結果	○	○										
備考 (是正処置等)												

3. 水質検査結果 ※定量下限値未満については、NDと表示します。

(1) 1回/月 測定項目(生活環境項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	2	7										
報告日	-	-	17	25										
pH	5.8~8.6	-	7.5	7.6										
BOD	60	mg/l	ND	1										
SS	60	mg/l	ND	ND										
大腸菌数	800	CFU/ml	0	0										
備考 (是正処置等)														

イ. 地下水(処分場側上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	2	7										
報告日	-	-	17	25										
電気伝導率	-	mS/m	52	48										
備考 (是正処置等)														

ウ. 地下水(森林側上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	2	7										
報告日	-	-	17	25										
電気伝導率	-	mS/m	21	20										
備考 (是正処置等)														

エ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	2	7										
報告日	-	-	17	25										
電気伝導率	-	mS/m	13	14										
備考 (是正処置等)														

(2)2回/年 測定項目(生活環境項目及び有害項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	-	-			
報告日	-	-			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/l			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/l			
フェノール類含有量	5	mg/l			
銅含有量	3	mg/l			
亜鉛含有量	2	mg/l			
溶解性鉄含有量	10	mg/l			
溶解性マンガン含有量	10	mg/l			
クロム含有量	2	mg/l			
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l			
シアン化合物	1	mg/l			
有機燐化合物	1	mg/l			

鉛及びその化合物	0.1	mg/l			
六価クロム化合物	0.2	mg/l			
砒素及びその化合物	0.1	mg/l			
水銀及びアルキル水銀 及びその化合物	0.005	mg/l			
アルキル水銀化合物	検出されないこと	-			
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l			
トリクロロエチレン	0.1	mg/l			
テトラクロロエチレン	0.1	mg/l			
ジクロロメタン	0.2	mg/l			
四塩化炭素	0.02	mg/l			
1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l			
1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l			
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l			
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l			
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l			
チウラム	0.06	mg/l			
シマジン	0.03	mg/l			
チオベンカルプ	0.2	mg/l			
ベンゼン	0.1	mg/l			
セレン及びその化合物	0.1	mg/l			
1, 4-ジオキサン	0.5	mg/l			
ほう素及びその化合物	50	mg/l			
ふっ素及びその化合物	15	mg/l			
アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l			

(3) 1回/年 測定項目(ダイオキシン及び地下水等検査項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位		備考(是正処置等)
採取日	-	-		
報告日	-	-		
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l		

イ. 地下水(処分場側上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	-	-			
報告日	-	-			
アルキル水銀	検出されないこと	-			
総水銀	0.0005	mg/l			
カドミウム	0.01	mg/l			
鉛	0.01	mg/l			
六価クロム	0.02	mg/l			
砒素	0.01	mg/l			
全シアン	検出されないこと	-			
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-			
トリクロロエチレン	0.03	mg/l			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
ジクロロメタン	0.02	mg/l			
四塩化炭素	0.002	mg/l			
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l			
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l			
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l			
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l			
チウラム	0.006	mg/l			
シマジン	0.003	mg/l			
チオベンカルブ	0.02	mg/l			
ベンゼン	0.01	mg/l			
セレン	0.01	mg/l			
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l			
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l			

ウ. 地下水(森林側上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	-	-			
報告日	-	-			
アルキル水銀	検出されないこと	-			
総水銀	0.0005	mg/l			

カドミウム	0.01	mg/l			
鉛	0.01	mg/l			
六価クロム	0.02	mg/l			
砒素	0.01	mg/l			
全シアン	検出されないこと	-			
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-			
トリクロロエチレン	0.03	mg/l			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
ジクロロメタン	0.02	mg/l			
四塩化炭素	0.002	mg/l			
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l			
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l			
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l			
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l			
チウラム	0.006	mg/l			
シマジン	0.003	mg/l			
チオベンカルプ	0.02	mg/l			
ベンゼン	0.01	mg/l			
セレン	0.01	mg/l			
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l			
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l			

エ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	-	-			
報告日	-	-			
アルキル水銀	検出されないこと	-			
総水銀	0.0005	mg/l			
カドミウム	0.01	mg/l			
鉛	0.01	mg/l			
六価クロム	0.02	mg/l			
砒素	0.01	mg/l			
全シアン	検出されないこと	-			
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-			

トリクロロエチレン	0.03	mg/l			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
ジクロロメタン	0.02	mg/l			
四塩化炭素	0.002	mg/l			
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l			
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l			
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l			
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l			
チウラム	0.006	mg/l			
シマジン	0.003	mg/l			
チオベンカルプ	0.02	mg/l			
ベンゼン	0.01	mg/l			
セレン	0.01	mg/l			
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l			
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l			

4. 残余容量

測定日	残余容量 (m ³)