

綾部市一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録(令和7年度)

施設設置者名	綾部市				
施設名	綾部市不燃物埋立地	施設所在地	綾部市野田町須知山110番地		
埋立地面積	15,100㎡	埋立容量	60,100㎡	浸出水処理施設規模	150㎡/日
許可(届出)年月日	昭和54年1月13日	埋立終了日	平成11年9月20日	埋立対象物	不燃物ごみ、焼却残渣

1. 擁壁(法面)等の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15	11	14	13	11						
点検結果	○	○	○	○	○	○						
備考 (是正処置等)												

2. 水質検査結果 ※定量下限値未満については、NDと表示します。

(1) 1回/月 測定項目(生活環境項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	3	8	5	3	7	4						
報告日	－	－	24	26	7/1	25	29	26						
pH	5.8～8.6	－	8.2	8.1	8.3	7.9	7.8	7.9						
COD	90	mg/l	1	2	1	1	3	1						
BOD	60	mg/l	ND	1	1	ND	ND	ND						
SS	60	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
大腸菌数	800	CFU/ml	0	0	0	0	10	0						
備考 (是正処置等)														

イ. 地下水(上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	3	8	5	3	7	4						
報告日	－	－	24	26	7/1	25	29	26						
塩化物イオン	－	mg/l	9.2	9.6	9.5	9.7	7.3	11						
電気伝導率	－	mS/m	14	18	17	19	18	21						
備考 (是正処置等)														

ウ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	3	8	5	3	7	4						
報告日	－	－	24	26	7/1	25	29	26						
塩化物イオン	－	mg/l	14	11	15	15	16	17						
電気伝導率	－	mS/m	18	17	18	18	18	19						
備考 (是正処置等)														

(2)4回／年 測定項目(生活環境項目)

ア. 保有水

測定項目	基準値	単位				
採取日	－	－	6月5日	9月4日		
報告日	－	－	7月1日	9月26日		
pH	5.8～8.6	－	7.9	7.8		
COD	90	mg/l	1	1		
BOD	60	mg/l	1	ND		
SS	60	mg/l	ND	ND		
大腸菌数	800	CFU/ml	0	0		
備考 (是正処置等)						

(3)2回／年 測定項目(生活環境項目及び有害項目)

ア. 保有水

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	6月5日		
報告日	－	－	7月1日		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/l	ND		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/l	ND		
フェノール類含有量	5	mg/l	ND		
銅含有量	3	mg/l	ND		
亜鉛含有量	2	mg/l	ND		
溶解性鉄含有量	10	mg/l	0.41		
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	ND		
クロム含有量	2	mg/l	ND		
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	ND		
シアン化合物	1	mg/l	ND		
有機燐化合物	1	mg/l	ND		
鉛及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
六価クロム化合物	0.2	mg/l	ND		
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
水銀及びアルキル水銀及びその化合物	0.005	mg/l	ND		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	－	ND		
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	ND		
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.2	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.02	mg/l	ND		
1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	ND		
1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	ND		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	ND		
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l	ND		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	ND		
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	ND		
チウラム	0.06	mg/l	ND		

シマジン	0.03	mg/l	ND		
チオベンカルプ	0.2	mg/l	ND		
ベンゼン	0.1	mg/l	ND		
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
1, 4-ジオキサン	0.5	mg/l	ND		
ほう素及びその化合物	50	mg/l	0.1		
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	ND		
アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	1		

(4) 1回／年 測定項目(生活環境項目及び有害項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位		備考(是正処置等)
採取日	－	－	6月5日	
報告日	－	－	7月1日	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/l	ND	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/l	ND	
フェノール類含有量	5	mg/l	ND	
銅含有量	3	mg/l	ND	
亜鉛含有量	2	mg/l	ND	
溶解性鉄含有量	10	mg/l	ND	
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	ND	
クロム含有量	2	mg/l	ND	
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	ND	
シアン化合物	1	mg/l	ND	
有機磷化合物	1	mg/l	ND	
鉛及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
六価クロム化合物	0.2	mg/l	ND	
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
水銀及びアルキル水銀及びその化合物	0.005	mg/l	ND	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	－	ND	
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	ND	
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	

テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	
ジクロロメタン	0.2	mg/l	ND	
四塩化炭素	0.02	mg/l	ND	
1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	ND	
1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	ND	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	ND	
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l	ND	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	ND	
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	ND	
チウラム	0.06	mg/l	ND	
シマジン	0.03	mg/l	ND	
チオベンカルプ	0.2	mg/l	ND	
ベンゼン	0.1	mg/l	ND	
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
1, 4-ジオキサン	0.5	mg/l	ND	
ほう素及びその化合物	50	mg/l	0.1	
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	ND	
アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	1	

(5) 1回／年 測定項目(ダイオキシン及び地下水等検査項目)

ア. 放流水

測定項目	基準値	単位		備考(是正処置等)
採取日	－	－		
報告日	－	－		
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l		

イ. 保有水

測定項目	基準値	単位		備考(是正処置等)
採取日	－	－		
報告日	－	－		
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l		

ウ. 地下水(上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	6月5日		
報告日	－	－	7月1日		
アルキル水銀	検出されないこと	－	ND		
総水銀	0.0005	mg/l	ND		
カドミウム	0.01	mg/l	ND		
鉛	0.01	mg/l	ND		
六価クロム	0.02	mg/l	ND		
砒素	0.01	mg/l	ND		
全シアン	検出されないこと	－	ND		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	ND		
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND		
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l	ND		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND		
チウラム	0.006	mg/l	ND		
シマジン	0.003	mg/l	ND		
チオベンカルブ	0.02	mg/l	ND		
ベンゼン	0.01	mg/l	ND		
セレン	0.01	mg/l	ND		
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	ND		
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND		
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	－		

エ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	－	－	6月5日		
報告日	－	－	7月1日		
アルキル水銀	検出されないこと	－	ND		
総水銀	0.0005	mg/l	ND		
カドミウム	0.01	mg/l	ND		
鉛	0.01	mg/l	0.002		
六価クロム	0.02	mg/l	ND		
砒素	0.01	mg/l	0.007		
全シアン	検出されないこと	－	ND		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	ND		
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND		
1, 2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	mg/l	ND		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND		
チウラム	0.006	mg/l	ND		
シマジン	0.003	mg/l	ND		
チオベンカルプ	0.02	mg/l	ND		
ベンゼン	0.01	mg/l	ND		
セレン	0.01	mg/l	ND		
1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	ND		
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND		
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	－		

3. 湧出ガス検査結果

測定項目	単位	処分場上部		処分場下部	
採取日	－	6月18日		6月18日	
報告日	－	8月5日		8月5日	
ガス温度	℃	29.5		29.5	
ガス流速	m/s	<0.1		<0.1	
二酸化酸素	%	<0.1		<0.1	
気圧	hPa	1011		1011	
湿度	%	54		54	
メタン	%	<0.1		<0.1	
備考 (是正処置等)					