綾部市一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録（令和8年度）

施設設置者名	綾部市					
施設名	綾部市不燃物埋立地	施設所在地	綾部市野田町須知山110番地			
埋立地面積	15,100㎡	埋立容量	60,100㎥	浸出水処理施設規模	150㎥／日	
許可（届出）年月日	昭和54年1月13日	埋立終了日	平成11年9月20日	埋立対象物	不燃物ごみ、焼却残渣	

1．擁壁（法面）等の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	16	15	17	16	13	16						
点検結果	○	○	○	○	○	○						
備考（是正処置等）												

2．水質検査結果　　※定量下限値未満については、NDと表示します。

（1）1回／月　測定項目（生活環境項目）

ア．放流水

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	－	－	2	7	4	2	18	3						
報告日	－	－	20	28	29	24	9/4	10/2						
pH	5.8～8.6	－	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9						
COD	90	mg/l	2	1	1	1	1	1						
BOD	60	mg/l	ND	ND	1	ND	ND	ND						
SS	60	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
大腸菌数	800	CFU/ml	1	0	0	3	0	0						
備考（是正処置等）														

イ. 地下水(上流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	−	−	2	7	4	2	6	3						
報告日	−	−	20	28	29	24	27	10/2						
塩化物イオン	−	mg/l	7.9	9.4	8.6	8.6	10	12						
電気伝導率	−	mS/m	15	17	16	21	19	21						
備考 (是正処置等)														

ウ. 地下水(下流)

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	−	−	2	7	4	2	6	3						
報告日	−	−	20	28	29	24	27	10/2						
塩化物イオン	−	mg/l	17	16	9.5	15	19	15						
電気伝導率	−	mS/m	18	19	14	17	19	16						
備考 (是正処置等)														

(2)4回／年　測定項目(生活環境項目)

ア. 保有水

測定項目	基準値	単位				
採取日	−	−	6月4日	9月3日		
報告日	−	−	6月29日	10月2日		
pH	5.8～8.6	−	8.2	7.9		
COD	90	mg/l	1	3		
BOD	60	mg/l	ND	ND		
SS	60	mg/l	ND	ND		
大腸菌数	800	CFU/ml	0	2		
備考 (是正処置等)						

（3）2回／年　測定項目（生活環境項目及び有害項目）

ア. 保有水

測定項目	基準値	単位			備考（是正処置等）
採取日	－	－	6月4日		
報告日	－	－	6月29日		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5	mg/l	ND		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/l	ND		
フェノール類含有量	5	mg/l	ND		
銅含有量	3	mg/l	ND		
亜鉛含有量	2	mg/l	ND		
溶解性鉄含有量	10	mg/l	ND		
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	ND		
クロム含有量	2	mg/l	0.15		
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	ND		
シアン化合物	1	mg/l	ND		
有機燐化合物	1	mg/l	ND		
鉛及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
六価クロム化合物	0.2	mg/l	ND		
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
水銀及びアルキル水銀及びその化合物	0.005	mg/l	ND		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	－	ND		
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	ND		
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.2	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.02	mg/l	ND		
1，2－ジクロロエタン	0.04	mg/l	ND		
1，1－ジクロロエチレン	1	mg/l	ND		
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.4	mg/l	ND		
1，1，1－トリクロロエタン	3	mg/l	ND		
1，1，2－トリクロロエタン	0.06	mg/l	ND		
1，3－ジクロロプロペン	0.02	mg/l	ND		
チウラム	0.06	mg/l	ND		

シマジン	0.03	mg/l	ND		
チオベンカルプ	0.2	mg/l	ND		
ベンゼン	0.1	mg/l	ND		
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	ND		
1，4－ジオキサン	0.5	mg/l	ND		
ほう素及びその化合物	50	mg/l	0.1		
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	ND		
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	1		

（4）1回／年　測定項目（生活環境項目及び有害項目）

ア．放流水

測定項目	基準値	単位		備考（是正処置等）
採取日	－	－	6月4日	
報告日	－	－	6月29日	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5	mg/l	ND	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/l	ND	
フェノール類含有量	5	mg/l	ND	
銅含有量	3	mg/l	ND	
亜鉛含有量	2	mg/l	0.05	
溶解性鉄含有量	10	mg/l	ND	
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	ND	
クロム含有量	2	mg/l	ND	
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	ND	
シアン化合物	1	mg/l	ND	
有機燐化合物	1	mg/l	ND	
鉛及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
六価クロム化合物	0.2	mg/l	ND	
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
水銀及びアルキル水銀及びその化合物	0.005	mg/l	ND	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	－	ND	
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	ND	
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	

テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	ND	
ジクロロメタン	0.2	mg/l	ND	
四塩化炭素	0.02	mg/l	ND	
1，2－ジクロロエタン	0.04	mg/l	ND	
1，1－ジクロロエチレン	1	mg/l	ND	
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.4	mg/l	ND	
1，1，1－トリクロロエタン	3	mg/l	ND	
1，1，2－トリクロロエタン	0.06	mg/l	ND	
1，3－ジクロロプロペン	0.02	mg/l	ND	
チウラム	0.06	mg/l	ND	
シマジン	0.03	mg/l	ND	
チオベンカルプ	0.2	mg/l	ND	
ベンゼン	0.1	mg/l	ND	
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	ND	
1，4－ジオキサン	0.5	mg/l	ND	
ほう素及びその化合物	50	mg/l	0.1	
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	ND	
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	1	

（5）1回／年　測定項目（ダイオキシン及び地下水等検査項目）

ア．放流水

測定項目	基準値	単位		備考（是正処置等）
採取日	－	－		
報告日	－	－		
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l		

イ．保有水

測定項目	基準値	単位		備考（是正処置等）
採取日	－	－		
報告日	－	－		
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l		

ウ. 地下水(上流)

測定項目	基準値	単位			備考(是正処置等)
採取日	−	−	6月4日		
報告日	−	−	6月29日		
アルキル水銀	検出されないこと	−	ND		
総水銀	0.0005	mg/l	ND		
カドミウム	0.01	mg/l	ND		
鉛	0.01	mg/l	ND		
六価クロム	0.02	mg/l	ND		
砒素	0.01	mg/l	ND		
全シアン	検出されないこと	−	ND		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	−	ND		
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND		
1，2－ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND		
1，1－ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND		
1，1，1－トリクロロエタン	1	mg/l	ND		
1，1，2－トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND		
1，3－ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND		
チウラム	0.006	mg/l	ND		
シマジン	0.003	mg/l	ND		
チオベンカルプ	0.02	mg/l	ND		
ベンゼン	0.01	mg/l	ND		
セレン	0.01	mg/l	ND		
1，4－ジオキサン	0.05	mg/l	ND		
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND		
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	−		

エ. 地下水（下流）

測定項目	基準値	単位			備考（是正処置等）
採取日	－	－	6月4日		
報告日	－	－	6月29日		
アルキル水銀	検出されないこと	－	ND		
総水銀	0.0005	mg/l	ND		
カドミウム	0.01	mg/l	ND		
鉛	0.01	mg/l	0.003		
六価クロム	0.02	mg/l	ND		
砒素	0.01	mg/l	0.003		
全シアン	検出されないこと	－	ND		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	ND		
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	ND		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	ND		
ジクロロメタン	0.02	mg/l	ND		
四塩化炭素	0.002	mg/l	ND		
1，2－ジクロロエタン	0.004	mg/l	ND		
1，1－ジクロロエチレン	0.1	mg/l	ND		
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	mg/l	ND		
1，1，1－トリクロロエタン	1	mg/l	ND		
1，1，2－トリクロロエタン	0.006	mg/l	ND		
1，3－ジクロロプロペン	0.002	mg/l	ND		
チウラム	0.006	mg/l	ND		
シマジン	0.003	mg/l	ND		
チオベンカルプ	0.02	mg/l	ND		
ベンゼン	0.01	mg/l	ND		
セレン	0.01	mg/l	ND		
1，4－ジオキサン	0.05	mg/l	ND		
塩化ビニルモノマー	0.002	mg/l	ND		
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/l	－		

3．湧出ガス検査結果

測定項目	単位	処分場上部		処分場下部	
採取日	－	6月26日		6月26日	
報告日	－	7月27日		7月27日	
ガス温度	℃	20.8		22.2	
ガス流速	m/s	<0.1		<0.1	
二酸化酸素	%	<0.1		<0.1	
気圧	hPa	1007		1007	
湿度	%	96		96	
メタン	%	<0.1		<0.1	
備考 （是正処置等）					